

Областное государственное автономное учреждение

«Томская областная ветеринарная лаборатория»

(ОГАУ «Томская облветлаборатория»)

Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

тел.: (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312

E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, opm@lab.gsvt.tomsk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПМ12 от 23.04.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом мониторинга,

руководитель испытательной лаборатории

МП

Н.А.Кудрявцева

20.08.2024

Протокол испытаний № 4848 К от 20.08.2024

Наименование образца испытаний: Вода питьевая

принадлежащего: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЫБАЛОВО", ИНН: 7014065145, 634518, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Рыбалово, Пионерская ул., д. Д. 1/1, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Рыбалово, Пионерская ул., д. 1/1

заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЫБАЛОВО", ИНН: 7014065145, 634518, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Рыбалово, Пионерская ул., д. Д. 1/1, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Рыбалово, Пионерская ул., д. 1/1

основание для проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов) от 31.07.2024

дата документа основания: 31.07.2024

место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Рыбалово, ул. Спортивная, 12А, водоразборная сеть после скважины № Т-01923

дата и время отбора проб: 31.07.2024 10:20

отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком

НД, регламентирующий правила отбора: не указано

вид упаковки доставленного образца: пластиковая бутылка

объем пробы: 1,5 литра

количество проб: 1

дата поступления: 31.07.2024 10:50

даты проведения испытаний: 31.07.2024 - 01.08.2024

фактический адрес места осуществления деятельности: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность / неопределенность	Норматив	НД на метод испытаний
Показатели качества						
1	Запах (20 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах (60 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0	-	Не более 2,6 (по формазину)	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	градусы	4,2	±1,3	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
ВЗс. Токсичные элементы						
6	Медь	мг/дм ³	0,02	±0,01	Не более 1,0	МУК 4.1.1504-2003
7	Цинк	мг/дм ³	0,03	±0,01	Не более 1,0	МУК 4.1.1504-2003