

**Областное государственное бюджетное учреждение  
«Томская областная ветеринарная лаборатория»  
Испытательная лаборатория**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21PM12 от 23.04.2015г.  
634009, Томская обл., г.Томск, ул.Розы Люксембург, 29  
тел.:(3822)90-03-15, тел./факс:(3822)90-03-13, 90-03-12  
e-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, ИНН 7017086746

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29; 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11;  
Люксембург, 29, строение 1; 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

Л.А. Бабушкина  
основание Приказ  
№ 34 от 15.08.2016г.

Утверждаю  
заведующая отделом мониторинга,  
руководитель испытательной лаборатории

Н.А. Кудрявцева

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 04529 К  
от 28 июня 2021 г.**

**1. Техническое задание на испытание:**

Заказчик: МУП "Рыбалово"

Адрес заказчика: 634518, Томская обл., Томский р-н, с. Рыбалово, ул. Пионерская, 1/1

Объект испытаний: Вода питьевая

НД на объект испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

Масса (объем) пробы: 0,5 л; 1,5 л

Отбор проб: заказчиком

Место отбора проб: с. Рыбалово, ул. Спортивная, 12а, водоразборная сеть после скважины № Т-01923

Дата и время отбора пробы: 24.06.2021г. 10.15ч.

Дата и время доставки пробы : 24.06.2021г. 11.00ч.

Дата проведения испытаний : 24.06.21 - 28.06.21

**2. Приборы и оборудование, используемые при испытаниях:**

| Наименование средств измерения, испытательного оборудования | Метрологические характеристики |                                           | Свидетельство о поверке (аттестации), дата поверки (аттестации) |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                             | Диапазон измерений             | Погрешность, цена деления, класс точности |                                                                 |
| Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"                  | (0,004-2) Б                    | ±0,003 Б                                  | № 25096/203, поверен до 05.03.2022                              |

**3. Результаты испытаний:**

| Наименование показателей                    | Единицы измерений                  | Нормы, допускаемые значения      | Результаты испытаний                | Характеристика погрешности | НД на методы испытаний |
|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1                                           | 2                                  | 3                                | 4                                   | 5                          | 6                      |
| Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) град.С | КОЕ/см <sup>3</sup>                | В 1 см <sup>3</sup> не более 50  | В 1 см <sup>3</sup> не обнаружено   |                            | МУК 4.2.1018-01        |
| Обобщенные колиформные бактерии             | число бактерий 100 см <sup>3</sup> | В 100 см <sup>3</sup> отсутствие | В 100 см <sup>3</sup> не обнаружено |                            | МУК 4.2.1018-01        |
| Термотолерантные колиформные бактерии       | число бактерий в 100 мл            | В 100 см <sup>3</sup> отсутствие | В 100 см <sup>3</sup> не обнаружено |                            | МУК 4.2.1018-01        |
| Мутность по (формазину)                     | ЕМФ                                | Не более 2,6                     | 1,8                                 | 0,4                        | ГОСТ Р 57164-2016      |
| Цветность                                   | град.                              | Не более 20                      | 5,4                                 | 1,6                        | ГОСТ 31868-2012        |
| Железо (Fe, суммарно)                       | мг/дм <sup>3</sup>                 | Не более 0,3                     | 0,24                                | 0,01                       | ГОСТ 4011-72           |
| Марганец (Mn, суммарно)                     | мг/дм <sup>3</sup>                 | Не более 0,1                     | 0,013                               | 0,003                      | ГОСТ 4974-2014         |

**Примечание:** Протокол испытаний распространяется на образцы, подвергнутые испытаниям.

Запрещается частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники\*):

☒ В.А. Киселева

☐ Е.П. Голубева

☒ Н.Г. Валиева

☐ Л.В. Самхардзе

\* Согласно приказа № 78 от 09.12.2019 г.

Ответственный за оформление протокола

Т.С. Казанцева

Протокол № 04529, Страница 1 из 1